

ЖАУАПКЕРШІЛГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРИКТЕСТІГІ
телефон/факс:
+7 (727) 317 58 25
+7 (727) 329 73 17
+7 701 721 84 44
e-mail: kztees@gmail.com



ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Юридический адрес:
050009, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Толе би 189 "Д", офис 416



Электростанция АД-350

50 Гц
основная мощность
350 кВт / 438 кВА
резервная мощность
350 кВт / 438 кВА


Двигатель
ЯМЗ-850.10
Генератор
Marathon Electric 572RSL4024

Сочетание надежности и ремонтопригодности двигателя ЯМЗ в тяжелых условиях эксплуатации с высоким качеством электроэнергии генератора Marathon Electric (США) является оптимальным решением для автономного и резервного электроснабжения потребителей.

В качестве **основных источников электроснабжения** применяются для автономных объектов (отдалённые населённые пункты, строительные площадки, месторождения, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.).

В качестве **резервных источников электроснабжения** могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергоснабжения (промышленные предприятия, учреждения образования и медицины, банки и финансовые компании, гостиницы и т.п.)

ДВИГАТЕЛЬ	ГЕНЕРАТОР
<p>Модель – ЯМЗ-850.10</p> <p>Тип - дизель, с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением, с турбонаддувом, механический регулятор частоты вращения.</p> <p>Число и расположение цилиндров – 12, V-образное</p> <p>Рабочий объем, л – 25,86</p> <p>Диаметр цилиндра/ход поршня, мм – 140/140</p> <p>Степень сжатия – 15.2</p> <p>Частота вращения об/мин – 1 500</p> <p>Наклон регуляторной характеристики, % - 3</p>	<p>Производитель – Marathon Electric</p> <p>Модель – 572RSL4024</p> <p>Тип – трехфазный, бесщеточный, 4-полюсный, одноопорное исполнение, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения AVR.</p> <p>Напряжение - 230 / 400 В</p> <p>Регулировка напряжения - ± 1 %</p> <p>Регулятор напряжения (AVR) – DVR2000</p> <p>Изоляция ротора и статора – класс Н</p> <p>Степень защиты - IP 23</p> <p>Обмотки якоря выполнены с шагом 2/3 и позволяют обеспечить минимальное отклонение от идеальной синусоиды напряжения.</p>



Основные технические характеристики:

Основная мощность ¹ , кВт/кВА	350/438
Резервная мощность ² , кВт/кВА	350/438
Род тока	переменный
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности ($\cos \phi$)	0,8
Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	1 500

Заправочные емкости, л:

Система топливопитания	600
Система охлаждения (радиатор и двигатель)	85
Система смазки	50
Расход топлива при 100% нагрузки, л	101,2
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч	0,2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5,9
Габаритные размеры открытого ДГ, мм дхшхв	3250x1410x1850
Масса заправленного открытого ДГ , кг	4 100

Основная мощность (Prime Power) Длительная (в т.ч. 24 часа/сутки) непрерывная работа на переменной нагрузке.

Резервная мощность (StandBy Power)

Перегрузка не допускается. Кратковременная работа в течение 1 ч на каждые 10 ч работы установки.

Характеристики электростанции приведены при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -40 до +40 °C;
- относительная влажность до 98 %;
- высоты над уровнем моря до 4000 м;
- запыленность воздуха не более 0,01 г/м³


Гарантия

18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2000 моточасов в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

Соответствия стандартам



**Сертификат ГОСТ-Р
РОСС RU.ME22.H00163**

соответствие ГОСТ 13822-83, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51317.6.4-99



Состав электростанции:

АД-350



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- дизельный двигатель со стартером; - синхронный силовой генератор мощностью 328 кВт;
 - базовая рама;
 - система впуска с воздушным фильтром;
 - система газовых хлопков с глушителями шума;
 - система топливопитания с топливными фильтрами;
 - система охлаждения с водяным радиатором, крыльчаткой вентилятора обратного тока с защитой и охладителем надувочного воздуха типа "воздух-воздух";
 - система смазки со встроенным в двигатель водомасляным радиатором (BMP), масляным фильтром и шестеренчатым масляным насосом;
 - **электронный регулятор частоты вращения;**
 - **заслонка аварийного останова по воздуху;**
 - система электрооборудования с зарядным генератором;
 - устройство останова двигателя на базе соленоида;
 - устройство подрегулировки ТНВД;
 - комплект ЗИП;
 - комплект эксплуатационной документации;
- 1-ая степень автоматизации:**
- система управления первой степени автоматизации;
- 2-ая степень автоматизации (резервирование сети):**
- система управления второй степени автоматизации на базе микропроцессорного контроллера с функцией резервирования сети;
 - зарядное устройство для автоматической подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220 В;
 - электрические подогреватели охлаждающей жидкости от сети 220 В, 2 x 3 кВт;
- 3-ая степень автоматизации:**
- система дозаправки масла и топлива (комплектность согласовывается с заказчиком).

Возможно исполнение с демонтажем пульта управления для установки системы автоматики заказчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- предпусковой подогреватель ПЖД-600И с ручным запуском
- предпусковой подогреватель Webasto Webasto DBW 300 с ручным и автоматическим запуском
- комплект аккумуляторных батарей 6СТ-190А (2 шт.) с комплектом проводов
- комплектация дополнительными топливными баками различной емкости


Габаритные чертежи дизель-генератора



Условные обозначения

АД-100С-Т400-2РГХНЭ
АД-XXXX-ТXXX-ХРXXXX

- АД** - электроагрегат дизельный;
- XXX** - номинальная мощность, кВт;
- С** - стационарный;
- П** - передвижной;
- Т** - трехфазный переменный ток;
- 230, 400** - напряжение, В;
- 1,2,3** - степень автоматизации;
- Р** - водовоздушная система охлаждения (радиаторная);
- Г** - глушители шума;
- Х** - подогреватель предпусковой;
- Т** - электрический подогреватель;
- П** - погодозащитный капот или кожух;
- Н** - утепленный контейнер типа «Север»;
- Э** - электронный регулятор частоты вращения двигателя.



Система автоматики СУЭМ



Модель – СУЭМ (Система управления электроагрегатом микропроцессорная)

Компания «ЭнергоЭкоСтрой» предлагает микропроцессорные системы управления электроагрегатами на базе импортных русифицированных микроконтроллеров. Контроллеры имеют возможность программирования и управления с помощью компьютера.

Системы управления обеспечивают измерение и индикацию рабочих параметров двигателя и качества вырабатываемой электроэнергии, управление и аварийную защиту любых дизельных электроагрегатов 1-3 степени автоматизации по ГОСТ Р 50783-95, используемых в качестве основного и резервного источника электрической энергии.

Базовые системы управления серии СУЭМ для дизельных электростанций серии АД аппаратно реализованы на базе микро-контроллеров фирмы «DEIF» GC-1F.

Функции системы управления:

1-ая степень автоматизации:

- работа в сетях с «глухозаземлённой» и «изолированной» нейтралью (при наличии ПКИ);
- управление электроагрегатами в «ручном» и «автоматическом» (с дистанционного пульта управления) режимах
 - работы по программе, установленной в контроллере;
 - осуществление измерений и индикации текущих значений параметров двигателя;
 - осуществление измерений и индикации текущих значений качества вырабатываемой генератором электроэнергии;
 - обеспечение безопасной и надёжной работы электроагрегата;
 - прекращение работы при аварийных режимах электроагрегата;
 - сообщение о причине прекращения работы;
 - обеспечение подачи рабочего напряжения в силовые цепи автоматики контейнера и их токовой защиты;
 - автоматическая дозаправка топливом из внешнего источника в рабочий бак электроагрегата.

2-ая степень автоматизации (дополнительно):

- обеспечение автоматического пуска/останова дизельного двигателя при нарушениях работы основной сети, а так же автоматическое подключение потребителя к резервному электроагрегату;
- компенсация саморазряда аккумуляторных батарей.

Дополнительные опции:


- прибор контроля изоляции (ПКИ) для работы в сетях с «изолированной» нейтралью (необходимая опция для передвижных электростанций);
- в зависимости от потребностей заказчика и конфигурации электроагрегата контакторы могут быть выполнены в отдельном шкафу;
- контакторы электромагнитные производства фирм ABB или Schneider Electric (Германия) для обеспечения дополнительной надежности;
- функция контроля расхода электрической энергии.



Возможны 4 варианта реализации системы:

- **локальный проводной канал связи Modbus RS485** (расстояние до 1000 м);
- **удаленный беспроводной радиоканал связи** (расстояние до 3000 м);
- **удаленная беспроводная связь по GSM каналу** (расстояние не ограничено);
- **удаленная беспроводная связь по GPRS каналу** (расстояние не ограничено)

Для осуществления ДМУ необходим контроллер GC-1F со специальной опцией.



Система ДМУ предоставляет следующие возможности оператору по управлению и мониторингу работы электростанции:

- изменение режимов работы системы управления электростанции: ручной/автоматический /тест;
- осуществлять ручное управление работой электроагрегата: пуск и останов двигателей, включение/отключение контакторов сети и генератора; - оценивать качество электроэнергии в основной сети: частота, напряжение;
- оценивать количество и качество вырабатываемой электроагрегатом электроэнергии: частота, напряжение, токи в фазах, Cos φ, полная, активная и реактивная мощности;
- определять состояние двигателя по следующей информации: частоте вращения коленчатого вала, температуре ОЖ двигателя, давлению масла двигателя, уровень топлива в баке.



Исполнения электростанций серии АД



дизель-генератор
в погодозащитном капоте на шасси



дизельная электростанция
в блок контейнере «Север»



дизельная электростанция в
энергомодуле.



дизельная электростанция
в блок контейнере «Север»
на колесном шасси.



Спецификация стационарных контейнерных электростанций

установленное оборудование	1-ая степень автоматизации	высшие степени автоматизации
Блок-контейнер		габаритные размеры, мм – 4800x2400x2560
Дизельная электростанция	<ul style="list-style-type: none"> - дизель-генератор; - пульт управления 1-ой степени автоматизации; - предпусковой подогреватель дизельный с ручным или программируемым запуском (опция); 	<ul style="list-style-type: none"> - дизель-генератор; - пульт управления 2-ой степени автоматизации с автоматическим запуском при пропадании основной сети; - электрический подогреватель ОЖ двигателя от внешней сети 220 В; - автоматическое зарядное устройство АКБ от внешней сети 220 В;
Щит собственных нужд	Предназначен для управления пожарно-охранной сигнализацией и освещением.	Предназначен для управления всеми вспомогательными системами контейнера. Имеет в своём составе электронные ПИД-регуляторы, обеспечивающие управление электрическим подогревателем ОЖ двигателя, ТЭНами внутреннего обогрева, регулированием угла открытия воздушных клапанов, управление подогревом жалюзей.
Аккумуляторные батареи	+	+
Система вентиляции	Ручная: проемы для притока и оттока воздуха. Впускные окна и проемы содержат устройства для фиксации в полуоткрытом положении.	Автоматическая: клапана воздушные утепленные с электроприводами «Belimo» с плавным регулированием и ТЭНами. Для защиты от проникновения и повреждений устанавливаются нерегулируемые металлические жалюзийные решетки.
Система газовых хлопа	Оборудуется газовыми хлопьями трубопроводом дизеля и глушителем с сильфонным компенсатором, смонтированными вне контейнера. Выхлопной трубопровод двигателя полностью теплоизолирован.	
Система освещения	Система рабочего и ремонтного освещения	Система рабочего, аварийного и ремонтного освещения
Система внутреннего обогрева	Дизельная печь	Электрические ТЭНЫ с регулированием с помощью ПИД-регулятора.
Система пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара в помещении контейнера и выдачи сигнала для осуществления останова дизель-генератора.	
Система оповещения людей о пожаре	+	+
Система пожаротушения	Ручная: углекислотные огнетушители.	Автоматическая: модули порошкового пожаротушения с автоматическим пуском от ППКОП и с устройством ручного пуска, которое находится снаружи контейнера. Также комплектуется углекислотными огнетушителями.

